



CĂTRE

participanții la procedura cerere de oferte de lucrări de alimentare cu energie
electrică releu radio Tv Varatec în comuna Baiut, jud. Maramureș
Cod CPV: 45231400-9

S-a primit o solicitare de clarificare de la un operator economic. Mai jos, va transmitem întrebarea operatorului economic și răspunsul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Întrebare: Care va fi noua valoare estimată a investiției după includerea în oferta financiară a lucrărilor suplimentare la LEA 20 kV ?

Răspuns: Valoarea estimată a contractului rămâne aceeași deoarece, în calcul a intrat și lista de utilaje, doar că, dintr-o eroare, acestea nu au fost precizate în formular la momentul publicării.

Întrebare: În lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice lipsește la poziția nr. 1.002 Fișa nr. 2 care este compusă din 7 seturi de descarcatoare.

Răspuns: Va fi completat FORMULARUL F4 transmis cu
" 1.002 | 7 descarcatori cu ZnO 24 Kv | buc. | 7.000 | "

Va mulțumim,

S.N. RADIOCOMUNICAȚII S.A.
Director General

Marius POPENȚIU

