



SOCIETATEA NAȚIONALĂ
DE RADIOCOMUNICAȚII S.A.



RADIOCOM



RĂSPUNS nr.4

la solicitare de clarificări referitoare la procedura de achiziție
"Proiect: Implementarea rețelei naționale de televiziune digitală terestră
a multiplexului 1- Partea a 2-a"

Anunț de participare nr.159227/05.05.2015

1.Intrebare: „La cerintele tehnice grupuri electrogene:

In CS Lot 4 Echipamente si servicii electroalimentare - cerinte tehnice grupuri electrogene, pag.6, la Capitolul III - Specificatii generator electric - Cerinta III.7, referitor la Reactanta subtranzitorie (x"d), va rugam sa precizati daca aceasta cerinta se refera la reactanta subtranzitorie (x"d) in regim saturat sau nesaturat."

Răspuns Autoritate Contractantă:

Este vorba de X"d, Reactanta subtranzitorie în regim saturat.


2.Intrebare: Caietul de sarcini CS Lot 4 Echipamente si servicii electroalimentare nu contine paginile 41, 43, si 44. Va rugam sa precizati daca aceste pagini au fost scoase intentionat sau lipsesc din greseala, caz in care va rugam sa le publicati.

Răspuns Autoritate Contractantă:

Paginile 41 și 43 au fost scoase intenționat din caietul de sarcini pentru Lotul 4 - Echipamente și servicii electroalimentare, fiind doar titluri, însă pagina 44 a fost scoasă dintr-o eroare de scanare. Această pagină e anexată la prezentul răspuns.

Director General

Eugen BRAD



COTATIE APARATE DE MASURA EA

Nr. Crt.	Denumire	Sucursala	Cantitate	Pret
1	Analizor portabil de retele electrice trifazate	Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara	4	
2	Locator de trasee si defecte in cabluri subterane	Bucuresti	1	
3	Sistem defectoscopie cabluri de MT /JT	Bucuresti	1	
	Total			

