



SN Radiocomunicații SA
Șos. Olteniței 103, Sector 4, București

Către operatorii economici interesați

**Referitor: achiziția de „Sistem de iluminat constând în:
tuburi, becuri, corpuri de iluminat cu tehnologie LED”**

Vă transmitem mai jos răspunsurile la solicitarea unui operator economic:

Intrebarea nr.1

S-a solicitat în documentație ca domeniul de activitate menționat în toate cele 3 certificate: ISO 9001, ISO 14001 și SR OHSAS 18001 să fie “Producție și/sau comercializare corpuri și sisteme de iluminat echipate cu tehnologie LED”. Acceptați precizarea pe cele 3 certificate a domeniului “Servicii și comercializare echipamente pentru spectacole”, întrucât compania noastră este specializată, printre altele, în comercializarea și întreținerea echipamentelor de iluminat profesionale cu tehnologie LED policromă și albă (cu o vastă experiență în acest domeniu), dedicate instituțiilor de profil?

Menționăm că prin menținerea acestui domeniu de activitate strict ca și formulare contextuală, apare fenomenul de restricționare a accesului liber al ofertanților la procedură, ceea ce contravine Art.2, al.1, lit.b și al.2, lit.a, b din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

De altfel, experiența similară în domeniu, recomandările și certificările ISO în domeniu conexe dovedesc capacitatea unei societăți de a finaliza o procedură de anvergură și complexitatea celei menționate mai sus.

Răspuns SNR nr.1

Domeniul de activitate menționat în cele trei certificate ISO trebuie să corespundă cu obiectul prezentei proceduri, respectiv să facă referire la “Producție și/sau comercializare corpuri și sisteme de iluminat cu tehnologie LED.” Autoritatea contractantă nu a restrâns accesul liber la procedură dând posibilitatea de a depune oferte atât producătorilor cât și comercianților. Domeniul de activitate “Servicii și comercializare echipamente pentru spectacole” este unul vast și cuprinde o mare varietate de echipamente și produse dar nu face referire la obiectul prezentei proceduri respectiv

europene aplicabile sistemelor de iluminat cu LED.

Intrebarea nr.2

S-a solicitat în documentația de atribuire ca, tuburile de iluminat cu tehnologie LED de 600 mm, să aibă: putere 8 watt și flux luminos de min.700 lumeni. Acceptați și tuburi de iluminat cu tehnologie LED de 600 mm cu un randament mai ridicat (putere 10 watt, flux luminos de minim 950 lumeni, și număr de leduri per tub mai mare de 120)?

Răspuns SNR nr.2

Având în vedere unul din scopurile acestei proceduri, respective economia de energie electrică, se vor respecta cerințele din caietul de sarcini, respective puterea nominală a produselor în cauză va fi următoarea:

Tub 600 mm 8W

Intrebarea nr.3

1. S-a solicitat în documentația de atribuire ca, tuburile de iluminat cu tehnologie LED de 1200 mm, să aibă: putere 16 watt, diametru 32 mm și flux luminos de 1400 lumeni. Acceptați și tuburi de iluminat cu tehnologie LED de 1200 mm cu un randament mai ridicat (putere 18 watt, diametru de 26 mm, flux luminos de minim 2100 lumeni, și număr de leduri per tub mai mare de 240)?

Răspuns SNR nr.3

Având în vedere unul din scopurile acestei proceduri, respective economia de energie electrică, se vor respecta cerințele din caietul de sarcini, respective puterea nominală a produselor în cauză va fi următoarea:

Tub 1200 mm 16W

Intrebarea nr.4

S-au solicitat, în documentația de atribuire, becuri de iluminat cu tehnologie LED de 6 watt. Acceptați și becuri de iluminat cu tehnologie LED cu un randament mai ridicat (putere 7 watt)?

Răspuns SNR nr.4

Având în vedere unul din scopurile acestei proceduri, respective economia de energie electrică, se vor respecta cerințele din caietul de sarcini, respective puterea nominală a produselor în cauză va fi următoarea:

Bec E27 6W

Intrebarea nr.5

S-a solicitat în documentația de atribuire ca certificatul de conformitate să fie prezentat în original și să conțină anumite standarde. Acceptați prezentarea acestuia în copie conformă cu originalul, însoțită de traducere legalizată (urmând să-l prezentăm în original la livrarea produselor)? Acceptați, conform OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, standarde echivalente și/sau similare, precizate în certificatul de conformitate?

Răspuns SNR nr.5

Certificatul de conformitate pentru produsele solicitate se va prezenta în original de către ofertant la data deschiderii ofertelor. Totodată se va prezenta și copie conformă cu originalul, tradusă și legalizată (după caz) care va rămâne în posesia autorității contractante după confruntarea acesteia cu originalul.

Certificatul în original vor fi înapoiate ofertantului la încheierea ședinței de deschidere a ofertelor.

Se acceptă standarde echivalente și/sau similare cu condiția prezentării dovezii ca respectivele standarde au preluat EN-ul corespunzător fără modificări.

Director General
Cristian NITU



Manager Departament Achiziții, Derulare
Contracte și Administrativ
Marian DINCA

Înlocuit,
Mihai IOANOVICI