

CAIET DE SARCINI

REFACERE PARTIALA HIDROIZOLATII TERASE- CORP TEHNIC STATIA DE SOL CHEIA

1. ASPECTE GENERALE

Acest capitol prezinta Caietul de Sarcini pentru lucrarile de refacere partiala a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisul tip terasa a obiectivului Corp Tehnic – Statia de Sol Cheia.

La executarea lucrarilor de hidroizolare se vor consulta si respecta prescriptiile si conditiile din urmatoarele acte normative:

- Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii - C.112 - 80 publicat in Buletinul Constructiilor nr. 3/1981;
- STAS 2355/3 -87 – “Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase”
- Normative pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C.56 - 85, caietul XIV.

2. MATERIALE UTILIZATE

La lucrarile de hidroizolari bituminoase pentru constructii se vor folosi urmatoarele materiale:

- Strat de difuzie din carton bitumat tip CA 300, CA 400, STAS 138 - 80;
- Impaslitura din fibre de sticla bitumate tip IA 1000 si IBP 1100 conform STAS 7916/80;
- Panza bitumata tip PA 55 - STAS 1046 - 78;
- Membrana bituminoasa termosudabila tip 3500 D : din care 1 strat simplu + 1 strat cu protectie din ardezie tip 34495
- Bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H.68/7T si H 80/90 conform STAS 7064 -78 (M - SR 5/83);
- Materiale diverse si piese speciale pentru montarea protectiei;
- Tabla zincata pentru copertine (glafuri) conform STAS 2028-80
- Dale din beton

3. EXECUTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII HIDROFUGE

Alcatuirea hidroizolatiei la acoperisuri difera in functie de structura suportului de rezistenta, de natura termoizolatiei si de conditiile de climat interior (umiditate).

3.1. Pentru obiectivul prezentat se disting urmatoarele tipuri de alcatuiri hidroizolatoare:

- Hidroizolatie la acoperisuri din beton armat monolit cu umiditate interioara (sub 60%) necirculabila;

